

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 2/ \_\_\_\_\_**

Аршалынская п.а.  
Место составления

23.02.2024 г.  
Время 13:31

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 2 от 08.02.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**  
САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Аршалынского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением**  
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Аршалы, Астана (УЛИЦА), 21.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением** 21.02.2024 - 23.02.2024

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии; Основание: ППБ РК №55 пункт 6: пункт 29 Проверочного листа приложение 3;;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Допускается хранение под лестничными маршами мебель и горючие материалы; Основание: ППБ РК №55 пункт 24 подпункт 10; пункт 37 Проверочного листа приложение 3;;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	Не предоставлены подтверждающие документы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши и сцены; Основание: ППБ РК №55 пункт 21; пункт 38 Проверочного листа приложение 3;;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На объекте допускается использования подвала, не по целевому назначению; Основание: ППБ РК №55 пункт 24 п.п.2; пункт 40 Проверочного листа приложение 3;;	П. 40 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Допускается эксплуатация не исправных первичных средств пожаротушения (требуется перезарядка огнетушителей); Основание: ППБ РК №55 пункт 18; пункт 51 Проверочного листа приложение 3;;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	На объекте не исправна световая индикация объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", используемые на путях эвакуации; Основание: ППБ РК №55 пункт 35; пункт 62 Проверочного листа приложение 3;;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Допускается применение напольного покрытия коридора 1 и 2 этажа из горючего материала (линолиум); Основание: ППБ РК №55 пункт 36 подпункт 3: пункт 66 Проверочного листа приложение 3;;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	В помещении раздевалке соединительная электрическая коробка эксплуатируется без защитной крышки; Основание: ППБ РК №55 пункт 82; пункт 84 Проверочного листа приложение 3;;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	В навесных пожарных шкафах допускается эксплуатация менее 2-х ручных огнетушителей; Основание: ППБ РК №55 пункт 57; пункт 113 Проверочного листа приложение 3;;	П. 113 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Не осуществляется поддержание систем и установок пожарной автоматики путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; Основание: ППБ РК №55 пункт 68; пункт 120 Проверочного листа приложение 3;;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, не предоставлена техническая документация систем и установок пожарной автоматики (1) актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; 2) паспортов на технические средства,	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

входящих в состав систем и установок пожарной автоматики; 3) ведомости смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики; 4) план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;); Основание: ППБ РК №55 пункт 70 п.п. 2, 4, 5, 8; пункт 121 Проверочного листа приложение 3;;

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

И.о. начальника ОСС А.А. Сарбажанов Д.Т.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

директор Садыржанова Т.М. Аманжол

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

не имеет

Приложение на «\_\_» листах

« 23 » 07 20 24.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.